



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164,
тел. ОД (8652) 24-52-26, E-mail: gu.mchs26@yandex.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК,
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191, а. тел. (8652) 94-55-90, факс (8652) 23-39-73,
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Нефтекумскому району), г. Нефтекумск, ул. Восточная, 2,
тел. (86558) 2-26-63, 2-24-98, факс. (86558) 3-37-09, neftekumsk 77@bk.ru
Единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю тел. (8652) 39-99-99
Телефон доверия Южного регионального центра тел. (863) 240-66-10

ПРЕДПИСАНИЕ № 3/1/3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей МКДОУ «детский сад №7 Белочка» Макаровой Оксане Геннадьевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, ин. имя (родного предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Нефтекумского района Ставропольского края по пожарному надзору от 23.03.2017 № 3, ст. 6 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 28.03.2017 о с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. 31.03.2017 проведена плановая выездная проверка начальником ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Нефтекумскому району) капитаном вв. службы Д.Н. Бавкуновым, дознавателем ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Нефтекумскому району) ст. лейтенантом вв. службы В.С. Тимаковым совместно с заведующей МКДОУ «детский сад №7 Белочка» Макаровой Оксаной Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил, согласно годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	п. 63 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.08.2017	
2.	В помещении делопроизводителя светильник эксплуатируется без колпачка, предусмотренного конструкцией светильника	п. 42 в постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	01.08.2017	
3.	Помещения кладовой не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализацией.	ФЗ - 123 от 22.07.2008 г. ст.54 ч.2, НПБ-110-03 п. 3		
4.	В декларацию пожарной безопасности не внесены изменения действующих требований пожарной безопасности	ФЗ - 123 от 22.07.2008 г. ст.64, Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91		

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
5.	Вводный инструктаж проводится не в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов	п. 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 13 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.08.2017	
6.	Не согласована с соответствующим подразделением государственного пожарного надзора специальная программа обучения мерам пожарной безопасности работников организации	п. 3 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 53 приказа МЧС от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.08.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
(по Нефтекумскому району)
Д.Н. Бавкунов

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)


«31» 03 2017 г.

Дознаватель ОНД и ПР
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
(по Нефтекумскому району)
В.С. Тимаков

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

«31» 03 2017 г.

Предписание для исполнения получил(а)


(подпись, печать юридического лица, индивидуального предпринимателя, собственника, имущества и т.п. (гражданина))

«31» 03 2017 г.

Заведующая МКДОУ «д/с №7 Белочка» Макарова О.Г.

(должность, ф.и.о. законного представителя юридического лица, руководителя организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

